



«Утверждаю»
Директор МКОУ «Нижнеказазищенская СОШ
№2»

Мусутдинова П. А..

2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ

для ответственного за пожарную безопасность помещения в МКОУ «Нижнеказазищенская общеобразовательная средняя школа №2 имени Наби Ханмурзаева»

1. Ответственный за пожарную безопасность помещения обязан:

- обеспечить в помещении соблюдение установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;
- обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушителей, находящихся в помещении;
- не допускать курение и применение открытого огня;
- запрещать установку, хранение и использование в помещении бытовых электронагревательных приборов (электрочайников, электрокипятильников, электроплиток, электрообогревателей и т. п.);
- не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов к электрическим розеткам и огнетушителям;
- следить за исправностью электрических сетей, приборов, удлинителей, электрических розеток и вилок;
- не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи радиаторов отопления и электроприборов;
- запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами;
- не допускать обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- ознакомить всех сотрудников, работающих в помещении, с Памяткой о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

2. Ответственный за пожарную безопасность помещения в целях выполнения возложенных на него функций имеет право:

- требовать от всех находящихся в помещении сотрудников неукоснительного соблюдения установленных требований пожарной безопасности;
- получать от руководства и соответствующих служб организации документы, материалы, необходимые для осуществления своих функций по обеспечению пожарной безопасности помещения;

— вносить предложения руководителю подразделения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности за систематические нарушения установленного противопожарного режима, невыполнение приказов и распоряжений по пожарной безопасности сотрудников, работающих в помещении.

3. Ответственный за пожарную безопасность помещения или сотрудник, покидающий последнее помещение после окончания работы, обязан:

- закрыть все окна и форточки;
- убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы не загромождены;
- обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем отключения их от электрических розеток, кроме приборов, определенных для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением;
- выключить освещение;
- запереть помещение и поставить его на сигнализацию.

«С инструкцией ознакомлен:

«__» _____ 200__ г. _____ / _____ /
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)